

تعلن شركة العقبة لإدارة تشغيل الموانئ عن حاجتها لشراء (تصميم وتوريد وتركيب محطة رصد غازات متخصصة) وحسب المواصفات المرفقة والشروط التالية :-

1. سيتم استخدام أسلوب المناقصة على مرحلتين في تنفيذ اعمال هذه المناقصة ، حيث سيقوم المناقصين بتقديم عرض فني بعد الزيارة والمسح الميداني شاملاً لجميع المواصفات المطلوبة واية مقترحات إضافية للوصول الى صيغة نهائية للمواصفات الفنية النهائية ، ثم سيتم طلب عرض مالي من المناقصين (المؤهلين) الذين تقدموا بعروضهم الفنية وبناءً على المواصفة الفنية النهائية.
2. يجب على المناقص الذي يرغب بالمشاركة في هذه المناقصة التقدم لشراء نسخة وثائق المناقصة وحسب الأصول.
3. يجب ارفاق نسخة من السجل التجاري ورخصة المهن سارياتي المفعول.
4. تعتمد أسس التقييم والاحالة حسب ما هو وارد البند رقم (5) من المواصفة الفنية المقترحة.
5. يلتزم المناقص بالحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
6. تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة (1000) دينار كنأمين دخول في المناقصة (اذا لم يقوم المناقص بتقديم كفالة دخول المناقصة يتم استبعاده).
7. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وبقيمة لا تقل عن (10٪) من قيمة الإحالة.
8. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ آخر موعد لايداع العروض.
9. يلتزم المناقص بتقديم الأسعار بالدينار الأردني شاملة للرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات واية عوائد حكومية او غير حكومية وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
10. تصدر قيمة تأمين دخول المناقصة إذا انسحب المتعهد بعد فتح المناقصة .
11. تصدر قيمة تأمين حسن التنفيذ إذا لم يقم المتعهد بالإلتزام بشروط المناقصة .
12. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وخلاف ذلك لن يتم صرف المطالبة المالية.
13. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (1/78) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض الغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد.
14. يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
15. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
16. يسمح بتقديم أكثر من خيار او بديل.
17. سيتم استخدام أسلوب الشراء (على مرحلتين)
18. أي استفسارات فنية بخصوص المواصفات الفنية المطلوبة يتم التواصل مع أمين سر اللجنة خطياً معنوناً الى عناية / أمين سر لجنة الشراء الفرعية او عن طريق الايميل الرسمي (h.altorah@acpom.com.jo).
19. بيان النوع والمنشأ ومدة التوريد وتركيب والتشغيل.

20. يقدم المناقص المحال عليه ضمانه خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المطلوبة مضافا اليها 15٪ (خمس عشرة بالمئة) من قيمتها.

21. تُعتبر الزيارة الميدانية للشركات المتقدمة للعطاء شرطاً فنياً إلزامياً، حيث ستقوم شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بتحديد موعد زيارة رسمية إلى موقع العمل لجميع الشركات الراغبة بالمشاركة، وذلك بهدف تمكينها من الاطلاع المباشر على البيئة التشغيلية والظروف الفنية المحيطة بالموقع ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان قدرة الشركات على إعداد عروض فنية دقيقة وواقعية تتناسب مع احتياجات الموقع، وتطوير المواصفات الفنية النهائية للأعمال بما يضمن توافق الحلول المقترحة مع متطلبات السلامة والصحة المهنية ومعايير الرصد البيئي المعتمدة، كما يُشترط توقيع محضر الزيارة الميدانية واعتماده من قبل ممثل الشركة المتقدمة، ويُعتبر هذا المحضر جزءاً من وثائق التقييم الفني للعطاء، ويُستبعد أي عرض لا يلتزم بإجراء الزيارة الميدانية.

22. يكون موعد الزيارة الميدانية خلال الفترة (2025/11/23 لغاية 2025/12/07) وبالتنسيق مع السيد معاوية (0788830224).

23. يجب أن لا يشير العرض الفني لأي كلف مالية أو أية أسعار، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد العرض.

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء المحلية
نسخة للإطلاع فقط

المواصفات الفنية لمحطة رصد غازات متخصصة
(المواصفات المقترحة)

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

تصميم وتوريد وتركيب محطة رصد غازات متخصصة

(Advanced Gas Monitoring Station)

تعلن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عن رغبتها في طرح عطاء لإنشاء وتوريد وتركيب محطة رصد غازات متقدمة داخل مرافق الشركة، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الرصد البيئي للمناطق التشغيلية الحساسة.

أولاً: المواصفات الفنية العامة

1. أجهزة القياس: (Gas Sensors & Analyzers)
 - قياس مستمر للغازات التالية: $\text{NO}_2 - \text{SO}_2 - \text{CO} - \text{CO}_2 - \text{O}_3 - \text{H}_2\text{S} - \text{NH}_3 - \text{VOCs} - \text{PM}_{2.5} - \text{PM}_{10}$
 - تقنيات القياس: Electrochemical – NDIR – PID – UV Fluorescence
 - دقة قياس لا تقل عن $\pm 1\%$ و 0.01 ppm Resolution
 - أنظمة (معايرة تلقائية) Auto Calibration
2. محطة الرصد: (Station Hardware)
 - كابينة خارجية مقاومة للعوامل الجوية IP66
 - نظام تبريد وتدفئة
 - مرشحات بيئية
 - لوحة تحكم بمعايير IEC 61439

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

ثانيًا: المواصفات الفنية المتخصصة

1. أنظمة تحليل البيانات والاتصال:

- تحديد معدل اخذ العينات (Gas sampling rate)
- نقل بيانات عبر Ethernet / 4G / Modbus / RS485
- الربط مع غرفة التحكم المركزية
- تخزين محلي لمدة 30 يومًا
- تصدير البيانات بصيغ API و CSV

2. نظام الإنذار: (Alarm System)

- مستويات إنذار: Warning – High – Critical
- ربط الإنذار بنظام الإخلاء الصوتي
- إشعارات SMS/E-mail

3. التشغيل والصيانة:

- اعتماد معايير ISO/IEC 17025
- تواجد الوكيل داخل الأردن مع إمكانية المعايرة
- تدريب الكوادر من الشركة على العمل

ثالثًا: الأعمال الكهربائية والمدنية:

- ان تكون مثبتة على قواعد خرسانية ثابتة
- تمديدات كهربائية محمية وعالية الجودة مزودة بنظام حماية ارضية
- نظام UPS لمدة 30 دقيقة

رابعًا: شروط تقديم العرض:

- خبرة مثبتة في مجال رصد الغازات (Gas Monitoring)
- إرفاق مشاريع سابقة مشابهة (Company Profile)
- إرفاق شهادات CE & ATEX & ISO

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

- خامساً: أسس التقييم:

- السعر (50 علامة) (السعر الأقل/ السعر المقدم *50)
- مطابقة المواصفات الفنية (25 علامة)
- الخبرات السابقة (15 علامات)
- ارفاق شهادات CE & ATEX & ISO (10 علامات)

تتم الإحالة على المناقص الذي يحصل على اعلى مجموع من العلامات أعلاه (100)