




امسح الباركود للإطلاع
على العطاءات والمناقصات
المطروحة حالياً على موقع الشركة الرسمي

(أعلان طرح مناقصة) مطروحة للمرة (الأولى)

تعلن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عن طرح المناقصة المدرجة في الجدول أدناه
فعلى المناقصين المتخصصين وذوي الخبرة والراغبين بشراء نسخة هذه المناقصة مراجعة أمين سر لجنة الشراء في شركة
العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ / مبنى الادارة العامة ، وخلال فترة الدوام الرسمي مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول
، والسجل التجاري للحصول على وثائق المناقصة .

#	رقم المناقصة	وصف المناقصة	ثمن نسخة المناقصة غير مستردة	آخر موعد لبيع نسخ المناقصة	آخر موعد لتسليم وفتح العروض
1	<u>44</u> 2025	توريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي وحسب المواصفات المطلوبة وحسب الكشف المرفق وشروط المناقصة	(25) خمسة وعشرون دينار اردني	لغاية الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 26/08/2025	لغاية الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 02/09/2025

*ملاحظة :-

- يرفق مع العرض شيك مصدق او كفالة بنكية لدخول المناقصة بنسبة لا تقل عن (3%) من القيمة الاجمالية للعرض
المقدم للمناقصة .

محمود عبدالكريم خليفات
المدير العام

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
دائرة اللوازم والمشتريات
مناقصة مشتريات
كشف مواد

رقم المناقصة :- 2025/ 44

#	وصف المادة	وحدة	العدد	المنشأ	السعر الافراضي فلس دينار	السعر الاجمالي دينار
1	توريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي وحسب المواصفات المرفقة	عدد	1			

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
لجنة الشراء المحلية
نسخة للإطلاع فقط

تاريخ : 2025/ /

أسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة :-

فاكس :-

رقم الهاتف :-

العنوان :-

الختم الرسمي

التوقيع :-

الأسم :-

14 August 2025

2025/ 44

رقم المناقصة :-

Page 1 of 1



شركة العقبة / AQABA Company
لإدارة وتشغيل الموانئ / for Ports Operation & Management

المناقصة رقم (44/ 2025)

توريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي لمخضات التعزير

- تعلن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عن حاجتها توريد وتركيب شاحن وبطاريات ومفتاح تحويل تلقائي لمخضات التعزير ، وحسب المواصفات المرفقة والشروط التالية :-
1. تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بنسبة لا تقل عن (3%) من القيمة الاجمالية كتأمين دخول في المناقصة (اذا لم يقوم المناقص بتقديم كفالة دخول المناقصة يتم استبعاده).
 2. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة الإحالة.
 3. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ آخر موعد لايداع العروض.
 4. يلتزم المناقص بتقديم الأسعار بالدينار الأردني شاملة للرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات واية عوائد حكومية او غير حكومية وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الإعفاءات .
 5. تصدر قيمة تأمين دخول المناقصة إذا انسحب المتعهد بعد فتح المناقصة .
 6. تصدر قيمة تأمين حسن التنفيذ إذا لم يقيم المتعهد بالإلتزام بشروط المناقصة .
 7. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني زخلاف ذلك لن يتم صرف المطالبة المالية الخاصة به.
 8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/ أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد.
 9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
 10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
 11. يجب على من يرغب بالتقدم زيارة الموقع للكشف على الأنظمة وقياسها وابعادها ، وبالتنسيق مع احد مهندسين الكهرباء في الموقع م. قاسم العزام (0787144789) / م. بلال كتكت (0796545743) في موقع العمل / شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ميناء النفط والغاز المسال الجديد.
 12. أي استفسارات فنية بخصوص المواصفات الفنية المطلوبة يتم التواصل مع أمين سر اللجنة خطياً على فاكس رقم (032016204) وان يكون معنوناً الى امين سر لجنة الفرعية.

مواصفات توريد وتركيب شاحن و بطاريات و مفتاح

تحويل تلقائي

شركة العقبة للمارة وتقسيم

لجنة الشراء المحلية

نسخة للإطلاع فقط

1. توريد وتركيب شاحن / عدد 1، وإزالة الشاحن القديم.

بالمواصفات التالية:

380-400VAC / 110VDC RECTIFIER

1. Qty : 1
2. Input voltage : 3-phase 380/400 VAC
3. Input frequency: 50 Hz
4. Output voltage: 110 VDC
5. Nominal Current: 60 A (at least)
6. Low ripple oscillation.
7. Input surge arrester and fuse protection.
8. Graphic LCD display.
9. Current and voltage multimeters and readings for input and output battery.
10. Status indicator LEDs.
11. Emergency stop button.
12. Alarm outputs.
13. Protection for (Over-temperature, Overload, DC+ and DC – leakage, Output short circuit,,) .
14. Optional high IP protection.

2. توريد وتركيب بطاريات / عدد 110 ، وإزالة البطاريات القديمة.

بالمواصفات التالية:

Flooded Rechargeable Lead Acid 4 OPzS 200 (or equivalent)

1. Qty :	110
2. Capacity:	200 Ah/Cell
3. Density of electrolyte:	1.24 Gr/cm ³
4. Floating Charge Voltage:	2.23 V/Cell
5. Max. Charge Voltage:	2.60 V/Cell
6. Internal Resistance:	0.96mΩ/Cell
7. Short Circuit Current:	2400 A
8. Dimensions:	(103 × 206 × 380) mm
9. Life time(at least):	15 years



3. توريد و تركيب مفتاح تحويل تلقائي (ATS) / عدد 1؛ للتحويل بين النظامين الموجودين في حال تعرض إحداهما للخلل أو التلف بما يضمن استمرارية تزويد الأنظمة العاملة بالمصدر الكهربائي دون انقطاع لحظي.

4. ذكر منشأ القطع المورد وسنة الصنع.

5. توفير كافة الكتلوجات والمخططات والمرفقات اللازمة

6. كفالة القطع المورد بما لا يقل عن سنة.

7. على المناقص زيارة الموقع قبل تقديم عرضه الفني والمالي للكشف على الأنظمة وقياس أبعادها وكافة التفاصيل المطلوبة حيث سيتم تحديد موعد زيارة للمناقشين الراغبين بالمشاركة حسب الأصول.

■ التنسيق للزيارة مع أحد مهندسي الكهرباء في الموقع:

م قاسم العزام/ 0787144789 م بلال كنتك/ 0796545743.